

# 岳阳经济技术开发区生态环境保护委员会

## 关于 2023 年岳阳经济技术开发区 长江入河排污口整治情况的公示

根据《关于做好我市长江入河排污口整治验收工作及销号工作的通知》要求，我区目前已完成岳阳市经开区北港大桥 1 号城镇雨洪排口（24 号）、岳阳市经开区中航翡翠湾城镇雨洪排口（78 号）、岳阳市经开区金凤桥村金凤桥中学城镇雨洪排口（159 号）整治任务，整治主管部门已组织专家和相关职能部门现场核实，我区已完成验收。市城管局、市乡村振兴局、市住建局已对完成整治的 3 个入河排污口分别进行现场核查并通过，现将整治情况公示（详情见附件）。

附件：2023 年岳阳经济技术开发区长江入河排污口整治清单  
（24、78、159 号排污口）

岳阳市经济技术开发区生态环境保护委员会

2023 年 10 月 20 日



2023年岳阳经济技术开发区长江入河排污口整治清单

序号	修正编号	所在地 县(市、区)	排口基本信息		排口类型		溯源阶段信息			整治方案			验收情况	现场核查情况		
			正式命名	详细地址	大类	小类	源头	溯源发现的主要问题	问题类型	整治类型	整治措施	整治完成情况			是否完成 整改前	
1	24	经开区	岳阳市经开区北港大桥1号城 镇雨洪排口	湖南省岳阳市经开区 木里港管理处羊角山 村3组	城镇雨洪排 口	城镇雨洪排 口	城镇雨洪排 口	白石岭南路雨水	氨氮、总磷、总氮超 标	市政管网	规范整改类	完善汇水区范围内市政管网建设 及雨污分流改造,加强对初期 雨水的排放调控和污染防治。 定期对雨水管网进行清理。	完成排口上游白石岭南路雨污 分流改造,经过整改,已杜绝 雨天排水溢下,整治已完成	是	已通过区级验收	市住建局 城乡建设局 已现场核查
2	78	经开区	岳阳市经开区中航翡翠湾城 镇雨洪排口	湖南省岳阳市经开区 金凤桥管理处分水垅 村	城镇雨洪排 口	城镇雨洪排 口	城镇雨洪排 口	中航翡翠湾小区雨 水	COD、氨氮、总磷、总 氮超标	市政管网	长期整改	完善汇水区范围内市政管网建设 及雨污分流改造,加强对初期 雨水的排放调控和污染防治。	该处为雨污合流制区域溢流排 口,原来存在污水直排情况。 经整治,已将污水接入至湖湘 路污水主干管,排口旱季排污水 情况已解决,后续仍将结合市 政道路建设计划全面完善管网 雨污分流改造	是	已通过区级验收	市住建局 城乡建设局 已现场核查
3	159	经开区	岳阳市经开区金凤桥村金凤 桥中学城直雨洪排口	湖南省岳阳市经开区 金凤桥管理处帽子市 村	城镇雨洪排 口	城镇雨洪排 口	城镇雨洪排 口	金凤桥中学食堂周 围雨水及食堂前洗 手池清洁废水	COD、氨氮、总磷、总 氮超标	市政管网	长期整改	完善金凤桥中学雨污分流,将 污水收集处理后达标排放。	已新建4格沉淀池收集污水,食 堂、洗手池污水收集处理后排 放,已重新监测,水质监测结 果达标	是	已通过区级验收	市城管部 门已现场验 收并通过