

关于湖南城陵矶新港区 2023 年长江入河 排污口整治情况公示

根据《关于做好我市长江入河排污口整治验收及销号工作的通知》要求，涉及新港区 2023 年须整治的 14 个入河排污口已完成 4 个排口整治，已组织专家和相关职能部门现场核实，我区同意完成验收。市生态环境局、市住房和城乡建设局已对 4 个入河排污口分别进行现场核查并通过，现将整治情况公示如下：

序号	部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	溯源发现的主要问题	整治类型	具体整治措施	具体进度内容描述
195	岳阳	新港区	岳阳市新港区碧桂园小区东南 150 米雨水排口	FA-430606-0013-YH-00	岳阳市新港区碧桂园小区东侧	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	碧桂园小区	生活污水混入雨水管道中	规范整改类	将污水截流，重新接入新市政污水管网	已完成整治
1	岳阳	新港区	岳阳市新港区桂花园码头入口桥西南 100 米排口	FA-430606-0101-GK-00	湖南省岳阳市楼岳阳区沿湖路 25 号	港口码头排污口	生活污水排污口	桂花园码头	桂花园码头办公楼生活污水直排入长江	清理合并类	查明该排口已无污水直排，码头采取生活污水收集外运的方式处理，该排口已取缔封堵	已完成

304	岳阳	新港区	岳阳联泰水务有限公司污水处理厂污水总排口	FA-430606-0048-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道	城镇生活污水排口	城镇污水处理设施排污	新港区污水处理厂	未规范化设置排污口	规范整改类	规范化建设, 设立标牌	已完成标牌设立及排口周边水生植物及漂浮物清理打捞。
273	岳阳	新港区	新金宝高端制造基地工地西侧沟渠排干	FA4306060071GQ00	湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道长江大道	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干	河道淤塞, 导致水质变差	水质超标	规范整改类	对河道清淤疏通	清淤疏通已完成

联系人: 尹尚强 联系电话: 18673033363

湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会

2023年7月20日

