

岳阳市生态环境局

岳环评辐表[2024]12号

湖南岳阳临湘临湘东-桥竹 110kV 线路工程环境影响 报告表的批复

国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司：

你公司报送的《关于申请对湖南岳阳临湘临湘东-桥竹 110kV 线路工程环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司拟在岳阳市临湘市、云溪区建设湖南岳阳临湘临湘东-桥竹 110kV 线路工程。

本次主要建设内容有：临湘东-桥竹 110kV 线路工程和桥竹 110kV 变电站 110kV 间隔扩建工程。

(1) 临湘东-桥竹 110kV 线路工程：线路起自 220kV 临湘东变，终点为 110kV 桥竹变，线路总长约 11.4km，其中双回路单侧挂线 2.2km，单回路 7km，电缆路径长 2.2km。共新建杆塔 34 基，其中单回路直线塔 23 基，单回路电缆终端杆 1 基，单回路转角塔 2 基，双回路直线塔 5 基，双回路转角塔 3 基。

(2) 桥竹 110kV 变电站 110kV 间隔扩建工程：本期扩建 110kV 间隔 1 回，在站内预留位置进行，不新征用地。

项目总投资为 2677 万元，其中环保投资为 24.4 万元，占工程总投资的 0.91%。

根据中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司对本工程的环评分析结论、专家评审意见，建设单位在落实《湖南岳阳临湘临湘东-桥竹110kV线路工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及专家提出的各项建议和污染防治措施的前提下，从环境保护角度，我局同意该工程按《报告表》提出的工程规模、路径、各项防护措施建设。

二、在工程设计、施工、运行管理中，必须全面落实《报告表》提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1、严格落实电磁环境影响污染防治等环保措施，确保本工程的电磁环境满足国家相关法规和环境标准要求。

2、加强噪声和扬尘管理。施工期应按《报告表》提出的要求，落实污染控制措施，文明施工，减少噪声、扬尘对周围环境的影响，将施工影响降低到最低，确保噪声、扬尘污染物达标排放；运营期加强设施的维护和运行管理，定期开展监测。

3、加强对施工人员环境保护意识的管理，施工完后及时清理现场并进行植被恢复，不对工程周边区域的动植物及生态环境造成破坏。

4、加强电磁环境的科普宣传，预防和减少纠纷。项目一旦出现纠纷投诉，建设单位应积极应对，及时联系有资质的监测单位进行监测，并迅速完善有关辐射安全防护措施，妥善处理纠纷。

三、工程建设内容发生重大变更时必须重新向我局申请办理环境保护审批手续，如自批复之日起超过 5 年方动工建

设，必须重新申请办理环境保护审批手续。

四、本项目竣工后，应按法定时限要求开展环保竣工自主验收工作，并按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

五、建设单位在收到批复后 15 个工作日内将批复及环评文件送至岳阳市生态环境局云溪分局、岳阳市生态环境局临湘分局，本工程由岳阳市生态环境局云溪分局、岳阳市生态环境局临湘分局负责辖区内日常环境监管工作。



抄送：岳阳市生态环境局云溪分局、岳阳市生态环境局临湘分局